

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и
Ужурскому районам

Красноярской край г. Шарыпово, 1 микрорайон, 104-102 8(39153) 27-9-87 эл. поч. ogpn00@mail.ru

Предписания N 69/ 1 /1-5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Солгонская средняя общеобразовательная школа» Солдотенко Анастасии
Михайловне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Д.А. Майорова №69 от 04.08.2020, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», исполнения плана плановых мероприятий по контролю за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора) на 2020 год, размещённого на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в сети интернет, в период с 16 ч. 00 мин. до 17 ч 00 мин 13 августа 2020 года, с 11 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. 04 сентября 2020, главным государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Майоровым Дмитрием Александровичем проведена плановая выездная проверка объектов защиты МБОУ «Солгонская общеобразовательная школа» расположенная по адресу: Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Совхозная, 4

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти,
органа местного самоуправления)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Предполагаемые мероприятия (с обоснованием)	Срок исполнения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых)нарушены
1	2	3	4
69/1/1-1	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности источников противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов. (Устройство (кран) для пуска воды расположенное на первом этаже, не открывается,)	12.08.2021	Пункт 1.6 проверочного листа. Ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Пункт 55 ППР (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает

			исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов
69/1/ 1-2	Пожарный ствол находящийся в пожарном шкафу №2 не прикручен к пожарному рукаву	12.08.2021	Пункт 71.1 проверочного листа, пункт 57 ППР (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.
69/1/ 1-3	Руководителем не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа	12.08.2021	Пункт 60 проверочного листа, пункт 3 ППР (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»). Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645
69/1/ 1-4	Двери лестничных клеток, ведущих из третьего этажа, не имеют устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах	12.08.2021	Пункт 25 проверочного листа. Пункт 62 ППР (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»). Устройства для

			<p>самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).</p> <p>Пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)</p> <p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>
69/1/ 1-5	<p>Устройства для самозакрывания дверей на втором этаже в правом крыле школы и в левом крыле школы, ведущих в лестничные клетки находятся в неисправном состоянии, двери не имеют уплотнения в притворах и не закрываются.</p>	12.08.2021	<p>Пункт 26 проверочного листа. Пункт 62 ППР. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).</p> <p>Пункт 4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)</p> <p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>Пункт 101 проверочного листа. Подпункт «в» пункта 36</p>

		ППР(постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»).
--	--	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный гос. инспектор г. Шарыпово,
Шарыповского и Ужурского районов
по пожарному надзору
Майоров Дмитрий Александрович



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"04 сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор
(должность, фамилия, инициалы)

Сейфутдинов Я. М. Сеев
(подпись)

"04 " сентября 2020 г.

Телефон доверия: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19